

BUREAU VERITAS

Certification



CERTIFIKÁT BVC PRODUKTU

Č. certifikátu: ES036410-A

Dle postupu BVC pro certifikaci **PRODUKTŮ**, odpovídajícím nárokům technických specifikací **ETS-G-2048.1, ETS-G-2048, ETS-G-2040, ETS-G-2050**, bylo stanoveno, že splňují charakteristiky uvedené v následující tabulce tohoto certifikátu pro tyto produkty:

POLYURETANOVÝ SYSTÉM PRO VÝROBU TUHÉ PĚNY VYRÁBĚNÉ IN SITU STRÍKÁNÍM

SYSTÉM G2048.1, SYSTÉM G-2048, SYSTÉM G-2040, SYSTÉM G-2050

Výrobek	Aplikovaná hustota Kg/m3	Rozměrová stabilita (48 hod 70° C/90 %HR)	Rozměrová stabilita (48hod) -20°C/50% HR	Chování vůči ohni	Teplotná vodivost w/(m.k), při 10° C	Odolnost vůči stlačení kPa	Modul elasticity kPa	Faktor odolnost rozptylu vodní páry
G-2048.1	30-40	<4%	<1%	Třída E	0,0314+-10%	N.D.	N.D.	70
0-2048	35-45	<4%	<1%	Třída E	0,0314+-10%	N.D.	N.D.	N.D.
G-2050	50-70	<4%	<1%	Třída E	0,0334+-10%	>270	>4500	86
G-2040	40-50	<3%	<1%	Třída E	0,0314+-10%	> 170	>4700	N.D

Dodavatel:

TECNOPOL SISTEMAS, S.L.

Polígono Industrial Z, calle De La Prensa , n° 5
08150 Parets del Valles (Barcelona)

jsou podrobovány testům výrobce a kontrole produkce z výroby a kontrole Bureau Veritas Certification, S.A., hodnocení, testování typu a kontrole produkce a stálému dozoru nad výrobou podle požadavků stanovených technickými specifikacemi uvedenými v tomto certifikátu. Tento certifikát je platný, pokud nedojde k významné změně produktu, podmínek výroby a kontroly výroby, do 14. prosince 2014.

Místo a datum původního vydání: Madrid, 5. února 2013

Podpis:

Manual Medina Fernández-Regatillo
Generální ředitelství

Bureau Veritas Certification S.A.
Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
Polígono Industrial La Granja
28108 - Alcobendas
MADRID